



Valsts aģentūra
„Latvijas Nacionālais
akreditācijas birojs”

Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma (EA MLA) dalībnieks testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, personu un pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas, validēšanas un verificēšanas institūciju akreditācijas jomās

AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"
ar šo apliecina, ka

**Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”
Elektrotehniskās pārvaldes Remonta un revīzijas iecirkņa
Iekārtu pārbaudes un komplekso mērījumu laboratorija**

Reģistrācijas numurs: 40003032065

Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un ir
kompetenta veikt testēšanu

Akreditācija periods no 2023. gada 27. novembra līdz 2028. gada 26. novembrim

Lēmums pieņemts 2026. gada 27. martā, Rīgā

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-668-02-2023 uz 4 lapām

Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas atrašanās vietām, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv (Institūcijas Nr. T-668)

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: pasts@latak.gov.lv; tālrunis +371 67373051



Adrese:

1.Pasažieru iela 12, Daugavpils, LV-5401 (L)

Ārpus laboratorijas pastāvīgās darba vietas (Ā)

Akreditācijas sfēra

Elektroietaisēs lietojamo elektrodrošības līdzekļu (dielektriskie cimdi, apavi, izolējošie stieņi, maiņsprieguma uzrādītāji līdz 1 kV), kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu no 1 kV līdz 20 kV, elektroinstalācijas zemējuma kontūra, zemējumvada nepārtrauktības un cilpas “fāze-nulle”, elektroinstalācijas izolācijas, elektroietaišu termiskā stāvokļa pārbaude.

Testēšanas objekts/ paraugu ņemšana	Nosakāmie rādītāji/ paraugu ņemšana	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes ¹	Informācijas avots	Darbības vietas ²
Dielektriskie cimdi	Dielektriskā izturība	LEK 056:2020	Elektroietaisēs lietojamo elektrodrošības līdzekļu izmantošana un pārbaudes		L
Dielektriskie apavi					
Izolējošie stieņi					
Mainsprieguma uzrādītāji līdz 1 kV	Indikācijas spriegums, dielektriskā izturība				
Dielektriskie cimdi	Marķējums, ģeometriskie izmēri, dielektriskā izturība	LVS EN 60903:2018	Spriegumaktīvs darbs. Izolējoša materiāla cimdi		L
Dielektriskie apavi un virszābaki		LVS EN 50321-1:2018	Spriegumaktīvs darbs. Dielektriskie apavi. Izolējoša materiāla apavi un virszābaki		L
Operatīvie izolējošie stieņi	Marķējums, dielektriskā izturība	LVS EN 60832-1:2010	Darbs zem sprieguma. Izolētājstieņi un maināmās pierīces. 1. daļa: Izolētājstieņi (IEC 60832-1:2010)		L
Teleskopiskie stieņi		LVS EN 62193:2003	Darbs ar spriegumu. Teleskopiski stieņi un teleskopiski mērstieņi		L
Bipolārie maisprieguma uzrādītāji līdz 1 kV	Marķējums, indikācijas spriegums, akustiskā indikācija, caurplūdes strāva, dielektriskā izturība	LVS EN 61243-3:2015	Darbs zem sprieguma. Sprieguma indikatori. 3.daļa: Bipolārs zemsprieguma indikatora tips (IEC 61243-3:2014)		L
Kabeļu elektropārvades līnijas ar spriegumu līdz 1 kV	Izolācijas pretestība	LEK 043:2021	Testēšanas metodika kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu līdz 20kV		Ā
Kabeļu elektropārvades līnijas ar spriegumu no 1 kV līdz 20 kV	Izolācijas pretestība, izolācijas dielektriskā izturība		Kabeļu elektropārvades līnijas ar spriegumu no 1 kV līdz 20 kV		

Testēšanas objekts/ paraugu ņemšana	Nosakāmie rādītāji/ paraugu ņemšana	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes ¹	Informācijas avots	Darbības vietas ²
Elektroietaisies	Elektroietaišu termiskā stāvokļa noteikšana	LEK 038: 2021	Elektroietaišu termogrāfisko pārbažu normas un apjomi		Ā
Zemsprieguma elektroietaisies	Elektroinstalācijas zemējuma kontūra, zemējumvada nepārtrauktības, cilpas “fāze-nulle” pārbaude	LVS HD 60364-6:2016	Zemsprieguma elektroietaisies. 6. daļa: Verifikācija (IEC 60364-6:2016)		Ā
	Elektroinstalācijas izolācijas pārbaude				

¹ Institūcija norāda tos dokumentus, kuros noteiktas konkrētas prasības un kuru izpildi apliecina Institūcija, un kuru izpildi (kritērijus) novērtē LATAK akreditācijas procedūru ietvaros, t.sk. reglamentējošos dokumentus, kuros noteikti konkrēti metožu izpildes kritēriji vai pieļaujamās robežvērtības, ja Institūcija izsaka atbilstības paziņojumus

² Uzrāda, ja ir vairākas atrašanās vietas, kā arī darbības veic ārpus pastāvīgās darbības vietas, piem., “pie klienta”

G. Jaunbērziņa-Beitika
Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
direktors/-e

U. Zilbere
Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs/-a

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU