


BŪVES 1. STĀVA PLĀNS SHĒMA



- 1. stāvnods
- 2. stāvnods
- 3. stāvnods
- 4. stāvnods
- 5. stāvnods

APSTIPRINU :

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš"  
Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa  
vadītāja vietnieks inženiertehniskajos  
jautājumos

/A. Čudins /

Rīga

2015.gada 09. novembris

## DEFEKTA AKTS Nr.2

Mēs, zemāk parakstījušies, Valsts A/S "Latvijas dzelzceļš" DNRAI īpašumu apsaimniekošanas speciālists **Uldis Lācis**, SIA "Ūdensnesējs Serviss" Rīgas iecirkņa vadītājs **Mihails Bušujevs**, SIA "Ūdensnesējs Serviss" projekta vadītājs **Jānis Semeņikovs** sastādījām aktu par sekojošo: 2015.gadā 09. novembrī tika apsekotas lietus ūdens notekas no mājas jumta Gogoļa iela 3, Rīgā un konstatēts, ka tīrīšanas vāki salauzti, metāla caurules stipri sarūsējušas, līkumi bojāti.

Sakarā ar minēto lietus ūdens notekas pilnībā apkalpot nav iespējams.

Lai nodrošinātu lietus ūdens noteku apkalpošanu un tīrīšanu, nepieciešams veikt sekojošus darbus:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Saskaņošanas darbi	objekts	1
2	Bruģakmeņu demontāža	m <sup>2</sup>	5
3	Rakšanas darbi ar rokām (bez mehānismiem)	m <sup>3</sup>	5
4	Cauruļu demontāža	m	10
5	Pārejas ierīkošana	gb.	5
6	Cauruļu un veidgabalu Dn 150÷200 mm montāža	m	10
7	Cauruļu pievienošana esošām tīklam	gb.	5
8	Revīzijas uzstādīšana	gb.	5
9	Būvbedrēs aizberšana un noblīvēšana	m <sup>3</sup>	2
10	Bruģakmeņu atjaunošana	m <sup>2</sup>	5
11	Teritorijas attīrīšana no gružiem pēc darbu beigšanas	objekts	1
12	Aizsargapmales izjaukšana un atjaunošana	m <sup>2</sup>	5

### Paraksti:

1. Valsts A/S "Latvijas dzelzceļš" DNRAI  
Īpašumu apsaimniekošanas speciālists

U. Lācis

2. SIA „Ūdensnesējs Serviss”  
Rīgas iecirkņa vadītājs

M. Bušujevs

3. SIA „Ūdensnesējs Serviss”  
Projekta vadītājs

J. Semeņikovs




Lietus ūdens noteka Nr.1



Lietus ūdens noteka Nr.2



Lietus ūdens noteka Nr.3



Lietus ūdens noteka Nr.4



Lietus ūdens noteka Nr.5

