

IEPIRKUMA
„Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
NOLIKUMS

1. Pasūtītājs

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr.40003032065, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

2. Kontaktpersona

2.1. Par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju par iepirkuma norisi – Ainārs Lisovskis, tālrunis 67234875, fakss 67234413, e-pasts: ainars.lisovskis@ldz.lv.

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 3.1. Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
- 3.2. Darbu veidi un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
- 3.3. Darbu izpildes termiņš – līdz 2018.gada 28.decembrim.
- 3.4. CPV kods – 79711000-1 (Signalizācijas uzraudzības pakalpojumi. Pakalpojumi)

4. Objekta apskate

- 4.1. Objekta apskate ir obligāta. Objekta apskate tiek rīkota **2018.gada 10.oktobrī, plkst. 10:00**, Vaļņu ielā 30, Rīgā. Objekta apskates laikā Pretendentam jāaizpilda nolikuma 2.pielikums. Par Objekta apskati atbildīgā persona ir Jāzeps Pentjušs. Objekta apskati ir jāsaskaņo, piesakoties pa tālruni 27733650 vai e-pasta adresi jazeps.pentjuss@ldz.lv
- 4.2. Pēc ieinteresētā pretendenta lūguma objektu apskate iespējama arī citā laikā darba dienās, iepriekš piesakoties (pirms nolikuma 6.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa) pie nolikuma 4.1.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas.

5. Informācijas apmaiņas kārtība

- 5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://ldz.lv/lv/iepirkumi>.
- 5.2. Ieinteresēto pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai, kas saistīta ar šo iepirkumu.
- 5.3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu vai faksu 67234413 (vienlaicīgi nosūtot to arī pa pastu), adresējot Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā.
- 5.4. Skaidrojumi par nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā (uz faksu vai e-pastu), pamatojoties uz rakstiski saņemtā pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā <http://ldz.lv/lv/iepirkumi>.

6. Piedāvājums iesniedzams:

- 6.1. Iesniegšanas laiks – līdz **2018.gada 15.oktobrim plkst. 11:00**.

- 6.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.
- 6.3. Iesniegšanas vieta – valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, Kancelejā, 103.kabinetā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547. Iesniedzot piedāvājumu personīgi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
- 6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.
- 6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.
- 6.6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendenta.
- 6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

7. Piedāvājuma noformēšana

- 7.1. Piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija), kā arī tehniskais un finanšu piedāvājums (t.sk., tāme) uz datu nesēja (CD, USB) 1 eksemplārs ir jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 - Pasūtītāja nosaukums un adrese;
 - pretendenta nosaukums, adrese un reģistrācijas Nr.;
 - atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN). Neatvērt līdz 2018.gada 15.oktobrim plkst. 11:00”.
- 7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caursūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas jābūt attiecīgai norādei „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
- 7.3. Piedāvājums sastāv no nolikuma 10., 11.punktā noteiktajiem dokumentiem.
- 7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
- 7.5. Piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, atvasinājumu, tulkojumu noformēšanu, apliecināšanu u.tml.).
- 7.6. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā.
- 7.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju.

8. Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības

- 8.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
 - 8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
 - 8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

8.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs 8.1.1. un 8.1.2.punktā minētie nosacījumi;

8.1.4. **Pretendents nevar piesaistīt apakšuzņēmējus un/vai balstīties uz trešo personu pieredzi un profesionālajām spējām.**

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības	10. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti
9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem pretendentu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz pretendentu apvienība).	10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija.
9.2. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) pēdējos 3 (trīs) gados (2015., 2016., 2017.), ir ne mazāks kā EUR 100 000,00 (viens simts tūkstsots <i>euro</i> un 00 centi). Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.	10.2. Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot peļņas – zaudējumu aprēķinu par katru finanšu gadu.
9.3. Pretendentam, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze: ir veicis ne mazāk, kā 3 (trīs) līdzīga apjoma aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu: 9.3.1. Minētajiem darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem, par ko ir iespējams saņemt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.	10.3. Lai apliecinātu nolikuma 9.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 5.pielikumā pievienoto formu un akta par remontdarbu pieņemšanu nodošanu kopiju.
9.4. Pretendentam jānodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē piedalās apmācīts personāls – sertificēti speciālisti, kuri ir saņēmuši dokumentu (tas ir spēkā esošs), kas dod tiem tiesības: veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību (ar attiecīgu sertifikātu viens speciālists);	10.4. Pretendenta piedāvāto būvspeciālistu un personāla saraksts, saskaņā ar nolikuma 6.pielikuma veidni.

veikt elektroietaišu montāžu ēku ugunsgrēka signalizācijas ietaisēs (ar attiecīgo sertifikātu ne mazāk kā divi speciālisti).	
---	--

11. Finanšu piedāvājums

- 11.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 7.pielikums), klāt pievienojot tāmes (nolikuma 8.pielikums), kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
- 11.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena, par kādu tiks veikti Darbi (turpmāk tekstā – līgumcena). Līgumcena jānorāda *euro* (EUR), bez PVN. Atsevišķi jānorāda līgumcena ar PVN (iepirkuma līguma summa).
- 11.3. Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendents, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
- 11.4. Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (Microsoft Excel formātā), pievienojot CD vai USB.
- 11.5. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

12. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana

- 12.1. Iepirkuma komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām.
- 12.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
 - 12.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
 - a) par Likuma 9.panta astotās daļas 1.punktā (nolikuma 8.1.1.punkts) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
 - b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2.punktā (nolikuma 8.1.2.punkts) minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 8.1.3.punktā minētās personas piekrišanu;
 - 12.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 8.1.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā nolikuma 8.1.3.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
- 12.3. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (nolikuma 12.2.1. „b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
 - 12.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma

- 8.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
- 12.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 8.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 8.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
- 12.4. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
- 12.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 10.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
- 12.6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 10.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinājošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
- 12.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
- 12.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 12.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
- 12.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
- 12.10. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 12.11. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ.
- 12.12. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā norādītajiem apstākļiem, Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
- 12.13. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.

13. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 9.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

14. Pretendenta pienākumi un tiesības:

- 14.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.
- 14.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
- 14.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 14.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

15. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:

- 15.1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
- 15.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
- 15.3. Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
- 15.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
- 15.5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
- 15.6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
- 15.7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu.

Pielikumā:

- 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
- 2.pielikums – Objekta apsekošanas lapa (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 3.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) uz 2 (divas) lapas;
- 4.pielikums – Pretendenta finansiālais stāvoklis (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 5.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 6.pielikums – Piedāvātais personāla sastāvs (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 7.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 8.pielikums – Tāmes (veidne) uz 1 (vienas) lapas;
- 9.pielikums – Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām;
- 10.pielikums – Projekta skaidrojošais apraksts uz 3 (trīs) lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

K.Veide

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Aprīkošana ar adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
(2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”

Adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbu saraksts 1. kārtai (2; 3. stāvs)

Nr.p.k.	Marka, tips, kods	Nosaukums	Darba Nosaukums	Mērv.	Aploms
1	IRIS (1-4) L P LV vai analogs	Kontroles panelis	Uzstādīšana	kompl.	1
2	IRIS Loop TTE vai analogs	Cilpu plate	Uzstādīšana	kompl.	1
3	Battery Box vai analogs	Akumulatoru kaste	Montāža	kompl.	1
4	FG21803 vai analogs	Akumulators	Uzstādīšana	gab.	2
5	SensoIRIS S130 vai analogs	Adrešu dūmu detektors	Uzstādīšana	gab.	211
6	SensoIRIS S130 vai analogs	Adrešu dūmu detektors *rezerves	Uzstādīšana	gab.	11
7	SensoIRIS S130 IS vai analogs	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru	Uzstādīšana	gab.	2
8	SensoIRIS MCP 150 vai analogs	Adrešu rokas trauksmes poga	Uzstādīšana	kompl.	9
9	SensoIRIS MCP 150 vai analogs	Adrešu rokas trauksmes poga *rezerves	Uzstādīšana	kompl.	1
10	SensoIRIS MIO 22 vai analogs	Adrešu ieejas modulis	Uzstādīšana	kompl.	1
11	SensoIRIS MOUT 240 vai analogs	Adrešu releja izejās modulis	Uzstādīšana	kompl.	1
12	SensoIRIS BSST IS vai analogs	Pamatnes adrešu skaņas signalizators	Uzstādīšana	kompl.	26
13	SensoIRIS BSST IS vai analogs	Pamatnes adrešu skaņas signalizators *rezerves	Uzstādīšana	kompl.	2
14	SensoIRIS WSST IS vai analogs	Adrešu skaņas signalizators	Uzstādīšana	kompl.	10
15	SensoIRIS WSST IS vai analogs	Adrešu skaņas signalizators *rezerves	Uzstādīšana	kompl.	1
16	SensoIRIS B124 vai analogs	Adrešu detektoru pamatne	Montāža	gab.	213
17	SensoIRIS B124 vai analogs	Adrešu detektoru pamatne *rezerves	Montāža	gab.	11
18	R1-31 vai analogs	Iznesamais gaismas indikators	Uzstādīšana	kompl.	76
19	JE-H(S)H FE180/PH90/E90	Ugunsizturīgs sakaru kabelis 1*2*1.5mm	Montāža	m.	2000
20	1x2x0.8+0.8 E30	Ugunsizturīgs sakaru kabelis	Montāža	m.	200
21	NHXH-J 3*2.5mm vai analogs	Ugunsizturīgs tīkla kabelis 3*2.5mm	Montāža	m.	50
22	Evoel 20 D=20mm vai analogs	PVC caurule	Montāža	m.	200
23	Evoel 32 D=32mm vai analogs	PVC caurule	Montāža	m.	200
24	15x15mm	Kabeļu penālis	Montāža	m.	150
25	15x25mm	Kabeļu penālis	Montāža	m.	100
26		Urbums sienā d=14-22 mm kabeļu izvadiem	Montāža	gab.	26
27		Urbums sienā d=25-32 mm kabeļu izvadiem	Montāža	gab.	12
28		Urbums giestos / grīdā kabeļu stāvvadam, d=32-52mm	Montāža	gab.	4
29		Detektoru un iekārtu markēšanas darbi	Uzstādīšana	kompl.	1
30	Hilti vai analogs	Ugunsdroša mastika caurumu blīvēšanai	Blīvējums	kompl.	1
31		Montāžas materiāli	Montāža	kompl.	1
32		Esošās sistēmas demontāža	Demontāža	kompl.	1
33		Sistēmas programmēšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā	Konfigurēšana	st.	20
34		Izpilddokumentācijas izstrāde	Izstrāde	gab.	1
		Kopā (tiešās izmaksas):			
		Virsizdevumi (tsk darba aizsardzība)		%	
		Peļņa		%	
		Sociālais nodoklis:		24.09%	
		Finansu rezerve		5%	
		Kopējās darbu izmaksas EUR bez PVN:			
		PVN:		21%	
		Kopā:			

Objekta apsekošanas lapa (veidne)

Iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

2018.gada ____.

Objekts _____

(tiek ierakstīts attiecīgais objekts)

N.p.k	Objekts apsekots (datums)	Pasūtītāja pārstāvis (Vārds, uzvārds un paraksts)	Pretendenta pārstāvis (Vārds, uzvārds un paraksts)
1.			

Pielikumā: ____ pilnvara Nr. ____

Pretendenta pārstāvis/e: *apstiprinu, ka ar Objekta specifiku iepazinos*

(Vārds/Uzvārds) (Paraksts)

Pasūtītāja pārstāvis:

(Vārds/Uzvārds) (Paraksts)

Pieteikums dalībai iepirkumā *(veidne)*
Iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

Pretendents:

nosaukums:

reģ. Nr.

juridiskā adrese:

pasta adrese *(ja atšķiras)*:

telefona/faksa numurs:

e-pasts:

Bankas rekvizīti:

nosaukums:

kods:

konts:

persona, kura tiesīga pārstāvēt

pretendentu jeb pilnvarotās

personas/amats/vārds/ uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN);
- apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
- apliecina, ka piekrīt samaksas termiņam - 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
- apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 8.1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
- apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus uzaicinājuma uz cenu aptauju noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam līguma projektam;
- garantē, ka visi iesaistītie speciālisti ir sertificēti, lai veiktu nolikuma Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) norādītos Darbus, visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un iepirkuma priekšmeta Darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;
- garantē, ka cenā ir iekļauti visi pretendenta izdevumi, kas saistās ar Darbu izpildi, t.sk. darbu organizācijas izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgрузу savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, Apliecinājuma kartes izstrāde, dokumentācijas saskaņošana un akceptēšana, administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem u.tml., pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzētie izdevumi utt.;
- apliecina, ka būvuzņēmējs nodrošinās civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un pie līguma parakstīšanas iesniegs apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju;
- apliecina, ka bez papildus samaksas veiks Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkalpošanu garantijas periodā (24 mēneši);
- garantē, ka Darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi u.c.);
- apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli pirms piedāvājuma uz cenu aptauju iesniegšanas;
- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ____.

Pretendenta finansiālais stāvoklis (*veidne*)
Iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

	Summa EUR bez PVN
2017.gads	
2016.gads	
2015.gads	
Vidēji gadā:	

Pielikumā: peļņas – zaudējuma aprēķina apliecinātas kopijas par katru norādīto finanšu gadu kopā uz _____ lpp.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ____.

Pretendenta pieredzes saraksts (*veidne*)
iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)
Atbilstoši nolikuma 9.4.punkta prasībām

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)	Objekta nosaukums un raksturojums	Veikto darbu apraksts	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas- pabeigšanas gads/mēnesis)

Pielikumā:

pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes par sarakstā minētajiem objektiem kopā
uz _____ lpp;

aktu par būvdarbu pieņemšanu nodošanu kopijas kopā uz _____ lpp.

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)*

2018.gada ____.

6.pielikums nolikumam
(ID Nr. LDZ 2018/1-DN)

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)

Iepirkumam „Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
(2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

Nr. p.k.	Amata nosaukums līguma izpildē	Vārds, Uzvārds, personas kods	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.	Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums	Speciālista darba līguma datums un Nr. uz kā pamata viņš ir nodarbināts pie Pretendenta.
1.	darbu vadītājs				
2.					
3.					

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts,
tā atšifrējums)*

2018.gada ____.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS *(veidne)*

Iepirkumam „Aprīkošana ar adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

Pretendents, _____, reģ. Nr. _____,

piedāvā veikt aprīkošanu ar adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem:

Iepirkuma priekšmets	Līgum- cena EUR (bez PVN)	PVN	Kopējā līgumcena EUR (ar PVN)
Aprīkošana ar adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā			
Kopā:			

Pielikumā: tāme uz ____ (_____) lapām

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ____.

8.pielikums nolikumam
(ID Nr. LDZ 2018/1-DN)

TĀMES (*veidne*)
Iepirkumam „Aprīkošana ar adresu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN)

Pievienota atsevišķi Excel formātā.

Lokālā tāmē Nr. _____

Adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbu saraksts 1. kārtai (2.3. stāvs)
(būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Valju iela 30
Bāves nosaukums: Adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšana
Objekta adrese: Valju iela 30
Objekta kad. apz.:
Objekta SAP Nr.:
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Dzelzceļš"

Tāme sastādīta 2018. gada 1. oktobrī, pamatojoties uz _____ datus rasejumiem. Tāmes izmaksas _____ eur
Tāme sastādīta 2018. gada 1. oktobrī

Nr.	Darbu veidi un izmērus	mērv.	Daudz.	Izm. uz vienu vienību Eur			Izmaksas kopā Eur		
				Darba	Materiāli	Mehān.	Darba	Materiāli	Mehān.
1	Uzstādīšana								
1.1.	Kontrolis panelis IRIS (1-4) L P LV vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Cipru plate IRIS Loop TTE vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Akumulatoru kaste Battery Box vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Akumulatori EC21803 vai analogs	gab.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Adrešu dūmu detektors SensorIRIS S130 vai analogs	gab.	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Adrešu dūmu detektors "rezerves SensorIRIS S130 IS vai analogs	gab.	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Adrešu dūmu detektors ar izolatoru SensorIRIS S130 IS vai analogs	gab.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Adrešu rokas trauksmes poga SensorIRIS MCP 150 vai analogs	Kompl.	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Adrešu rokas trauksmes poga "rezerves SensorIRIS MCP 150 vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Adrešu ieejas modulis SensorIRIS MIO 22 vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Adrešu relēje iziešanas modulis SensorIRIS MOUT 240 vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Pamātnes adrešu skāras signalizators SensorIRIS BSST IS vai analogs	Kompl.	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Pamātnes adrešu skāras signalizators "rezerves SensorIRIS BSST IS vai analogs	Kompl.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Adrešu skāras signalizators "rezerves SensorIRIS WSST IS vai analogs	Kompl.	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Adrešu skāras signalizators "rezerves SensorIRIS WSST IS vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.	Adrešu detektoru pamātnes SensorIRIS B124 vai analogs	gab.	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	Adrešu detektoru pamātnes "rezerves SensorIRIS B124 vai analogs	gab.	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.	Izņemamais gaismas indikators RI-31 vai analogs	Kompl.	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.	Ugunsstingrīgs sakaru kabelis 12*1,5mm JE-H(S)H FE180/PH80/E90	m	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.	Ugunsstingrīgs sakaru kabelis 1x2x0,8+0,8 E30	m	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.	Ugunsstingrīgs tīkla kabelis 3*2,5mm NHX-L J 32 5mm vai analogs	m	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.	PVC caurule Evoxel 20 D=20mm vai analogs	m	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23.	PVC caurule Evoxel 32 D=32mm vai analogs	m	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.	Kabeļu penālis 15x15mm	m	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.	Kabeļu penālis 15x25mm	m	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26.	Urbums sienā d=14-22 mm kabeļu izvadiem	gab.	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27.	Urbums sienā d=25-32 mm kabeļu izvadiem	gab.	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28.	Urbums giestos / grīdā kabeļu slāņvadim, d=32-50mm	gab.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29.	Detektoru un iekārtu montāžas darbi	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30.	Ugunsstingrīgs maģistra caurumu būvēšana Hiti vai analogs	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.	Montāžas materiāli	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.	Esotās sistēmas demontāža	Kompl.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.	Sistēmas programēšana, testēšana, nodošana ekspluatācijā	st.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Citi darbi								
2.1	Izpildkomunikācijas sagatavošana un nodošana pasūtītājam (esotgo darbu akti, atbilstības deklarācijas u.c. būvniecības darbu dokumentācija)	gab.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIENASIZINĀKŠANAS KOPĀ, t.sk. darbu darījuma sociālās nodalītes (%):								
	Virtuālizdevumi (t.sk. darbu aizsardzība) (%)								
	Pelņa (%)								
	Finanšu rezervi (%)								
	KOPĀ:								

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _____
par aprīkošanu ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā

Rīgā,

2018.gada ____.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģ. Nr.40003032065, tās Nekustamā īpašuma direkcijas direktora Vitolda Sukša personā, kurš rīkojas uz 2018.gada 02.janvārī izdotās parastās komercpilnvaras Nr. DJA – 7.6./5-2018 pamata, turpmāk tekstā saukts - PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz 29.12.2014. noslēgto līgumu starp Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas dzelzceļš” par Īpašumu pārvaldīšanu (līguma Nr.L-30/2015 punkts 1.2.) no vienas puses,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”, vienotais reģ. Nr.40003429317, tās valdes locekļa M.Jaunupa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – MAKSĀTĀJS, no otras puses, un

SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____, tās _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, turpmāk tekstā saukts - IZPILDĪTĀJS, no trešās puses, kopā sauktas - PUSES,

pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, rīkotā iepirkuma „**Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā**” (identifikācijas Nr. LDZ 2018/1-DN) rezultātiem un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, izsakot savu brīvu gribu - bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

Definīcijas

Darbi – Aprīkošana ar adrešu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (2. un 3. stāvs), Vaļņu ielā 30, Rīgā, turpmāk tekstā arī Darbi.

Defekti – Darbu apjomu un kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, standartiem, tehniskajām specifikācijām un Līgumam.

Dokumentācija – tāme (Līguma 1. Pielikums).

Objekts – ēka Rīgā, Vaļņu ielā 30.

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, MAKSĀTĀJS uzrauga un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Darbus atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.
- 1.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu, veicamajiem Darbiem, Darbos pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un atsakās izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas par Līguma priekšmetu.

1.3. IZPILDĪTĀJS Darbus veic pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām, darbaspēku un citiem nepieciešamajiem resursiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa par Darbu izpildi ir _____ EUR (_____ euro un __ centi) bez PVN un PVN 21% apmērā _____ EUR (_____ euro un __ centi), kopējā līguma summa ar PVN ir _____ EUR (_____ euro un __ centi).
- 2.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu izpildi, tai skaitā visi nodokļi, sagatavošanās darbi, materiāli un resursi, kas nepieciešami Darbu veikšanai, kā arī samaksa par jebkādu IZPILDĪTĀJA pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Darbu izpildes gaitā un izmaiņu vai labojumu izdarīšanu jau realizētajos Darbos pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, ja ir konstatēti IZPILDĪTĀJA veikto Darbu defekti vai trūkumi. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.
- 2.3. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja PASŪTĪTĀJS nemaina Tehniskās specifikācijas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz veicamajiem Darbiem.
- 2.4. Darbu apmaksu MAKSĀTĀJS veic IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz visu Pušu parakstītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 2.5. Papildu Darbu aprēķinos tiks izmantotas finanšu piedāvājumā (tāmēs) norādītās vienību cenas. Darbiem un materiāliem, kuri nebūs norādīti finanšu piedāvājumā (tāmēs) vienību cenas tiks noteiktas PUSĒM vienojoties, bet tās nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas konkrētajā laika periodā.
- 2.6. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā MAKSĀTĀJS bankā ir veicis attiecīgās maksājuma summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķina kontu, ko apliecina attiecīgā maksājuma uzdevuma izdruka no bankas konta.

3. PUŠU atbildība

- 3.1. PUSES ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 3.2. Visu risku par Darbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu nes IZPILDĪTĀJS.
- 3.3. Par Līguma saistību pienācīgu neizpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.4. Darbu izpildes gala termiņa kavējuma gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
- 3.5. Apmaksas termiņa kavējuma gadījumā MAKSĀTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

- 3.6. MAKSĀTĀJS ir tiesīgs jebkurā brīdī ieturēt viņam no IZPILDĪTĀJA pienākošos maksājumus (zaudējumus, līgumsodus utt.), veicot norēķinus ar IZPILDĪTĀJU.

4. Līguma izpilde un kvalitātes kontrole

- 4.1. Līguma izpilde ir jāuzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Ar Darbu uzsākšanu tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA Darbu veikšanai visu nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazīstināts ar esošo situāciju Darbu veikšanas vietā.
- 4.2. Līgumā paredzētie Darbi IZPILDĪTĀJAM ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu jānodod **līdz 2018.gada 28.decembrim**.
- 4.3. Darbu izpildi Līguma darbības laikā uzrauga MAKSĀTĀJS.
- 4.4. PASŪTĪTĀJA un MAKSĀTĀJA pārstāvim ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, defekti vai paveikto Darbu neatbilstība Līguma noteikumiem, vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. IZPILDĪTĀJAM tiek uzdots izlabot un novērst konstatētos defektus un/vai trūkumus un/vai pabeigt nepabeigtos Darbus PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA pārstāvja noteiktā periodā vai, ja tāds netiek noteikts, 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas vai nepabeigto Darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM un MAKSĀTĀJAM iesniedzot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 4.5. Ja IZPILDĪTĀJS nav pienācīgā veidā novērsis konstatētos defektus un trūkumus, par kuriem viņš atbild, PASŪTĪTĀJAM un/vai MAKSĀTĀJAM ir tiesības iesaistīt šo defektu un trūkumu novēršanā trešo personu un šo darbu izmaksas ieturēt no IZPILDĪTĀJAM maksājamās summas.

5. Pušu saistības

- 5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 5.1.1. nodot IZPILDĪTĀJAM Objektu Darbu veikšanai;
- 5.1.2. cik tālu tas ir atkarīgs no PASŪTĪTĀJA, nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļušanu Darbu veikšanas vietai iepriekš saskaņotajos termiņos, ūdeni sadzīves vajadzībām un pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām;
- 5.1.3. sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju Darbu veikšanai;
- 5.1.4. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļušanu Objektā – darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, lai IZPILDĪTĀJS varētu veikt Līgumā paredzēto Darbu izpildi. Darbu veikšanas laiki Objekta “klientu zālē” IZPILDĪTĀJAM ir iepriekš jāsaskaņo ar MAKSĀTĀJU.

- 5.2. MAKSĀTĀJS apņemas:

- 5.2.1. nodot IZPILDĪTĀJAM Objektu Darbu veikšanai;
- 5.2.2. cik tālu tas ir atkarīgs no MAKSĀTĀJA, nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļušanu Darbu veikšanas vietai iepriekš saskaņotajos termiņos, ūdeni sadzīves vajadzībām un pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

- 5.2.3. sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju Darbu veikšanai.
- 5.2.4. noteiktajos termiņos un saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Darbiem.
- 5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas:
- 5.3.1. veikt Darbus atbilstoši Līguma, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, būvnormatīvu, standartu, Dokumentācijas un PASŪTĪTĀJA iesniegto veicamo Darbu apjoma prasībām, kā arī PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Līguma noteikumiem;
- 5.3.2. līdz Darbu uzsākšanai norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (darbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM;
- 5.3.3. Darbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus;
- 5.3.4. ievērojot, ka PASŪTĪTĀJA darbība netiek pārtraukta, sevišķi trokšņainos un putekļainos Darbus veikt iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU un/vai MAKSĀTĀJU;
- 5.3.5. Darbu veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;
- 5.3.6. Darbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu. Būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos IZPILDĪTĀJA konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus novietot ar PASŪTĪTĀJU un/vai MAKSĀTĀJU saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības;
- 5.3.7. PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievērot PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu;
- 5.3.8. ne vēlāk kā līdz Darbu galīgai nodošanai, par saviem līdzekļiem atbrīvot Objektu no IZPILDĪTĀJAM piederošā inventāra, darbarīkiem un būvgružiem. Mantas, kas netiks izvāktas no Objekta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas vai Līguma izbeigšanas, uzskatāma par pamestu mantu un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem pieņemot, ka IZPILDĪTĀJAM ir jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM tie izdevumi, kas būs saistīti ar pamestās mantas izvākšanu un/vai utilizāciju;
- 5.3.9. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJA inženierkomunikāciju saglabāšanu. To bojājuma gadījumā nekavējoties novērst defektu saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem;
- 5.3.10. Darbus veikt Līgumā paredzētajā kvalitātē un termiņā;
- 5.3.11. nodrošināt iespēju PASŪTĪTĀJAM un/vai MAKSĀTĀJAM vai tā būvuzraugam un jebkurai citai pilnvarotai personai jebkurā Darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā pārbaudīt IZPILDĪTĀJA darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar Darbu izpildi;
- 5.3.12. pēc PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA pieprasījuma iesniegt izmantoto materiālu kvalitāti apliecinošu dokumentāciju, detaļu un mezglu darba zīmējumus un saskaņot tos ar būvuzraugu, kā arī sniegt citu ar Darbu izpildi saistītu informāciju;
- 5.3.13. pilnā apmērā materiāli atbildēt par savu darbaspēku tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, tai skaitā

jebkuru darbu izpildi veikt ar kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un tehniku, kā arī veikt normatīvajos aktos paredzētās darbinieku instruktāžas, nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem;

5.3.14. visus dokumentus, kas saistīti ar Darbu izpildi, kā arī Darbu pieņemšanas – nodošanas akts u.c., ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM divos eksemplāros;

5.3.15. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti PASŪTĪTĀJAM, MAKSĀTĀJAM vai ar to saistītām trešajām personām, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM un/vai MAKSĀTĀJAM nodarītos zaudējumus pilnā apmērā, t.sk., par nodarītajiem bojājumiem iekārtām, mehānismiem, materiāliem, kā arī interjeram Objektā;

5.3.16. pirms Darbu uzsākšanas Objektā iesniegt PASŪTĪTĀJAM sekojošus dokumentus:

5.3.16.1. Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas žurnāla kopiju par darbinieku instruēšanu;

5.3.16.2. Rīkojuma apliecinātu kopiju par atbildīgās personas iecelšanu Objektā, kura atbild par darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību, kā arī attiecīgo sertifikātu apliecinātas kopijas.

6. Garantijas

- 6.1. Darbu kvalitātes garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
- 6.2. Ja pēc Darbu nodošanas PASŪTĪTĀJS un/vai MAKSĀTĀJS konstatē Darbu izpildes nepietiekamas kvalitātes rezultātā radušos bojājumus vai slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot paveiktos Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par paveiktajiem Darbiem, PASŪTĪTĀJAM un/vai MAKSĀTĀJAM ir tiesības iesniegt pretenzijas IZPILDĪTĀJAM Līgumā 6.1. punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā.
- 6.3. IZPILDĪTĀJAM visi konstatētie Darbu trūkumi un defekti jānovērš par saviem līdzekļiem.
- 6.4. Iestājoties jebkurai garantijas gadījumam PASŪTĪTĀJS un/vai MAKSĀTĀJS veic pieteikumu IZPILDĪTĀJAM (telefoniski un/vai rakstiski), informējot IZPILDĪTĀJU par atklātajiem trūkumiem, bojājumiem un/vai defektiem.
- 6.5. Ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu laikā** pēc paziņojuma par defektiem, trūkumiem, neatbilstībām saņemšanas, IZPILDĪTĀJS apņemas uzsākt šādu trūkumu, defektu, neatbilstību novēršanu un pabeigt to ne vēlāk kā **5 (piecu) darba dienu laikā** no uzsākšanas dienas.
- 6.6. Gadījumā, ja šādu trūkumus, defektus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams novērst **5 (piecu) darba dienu laikā**, tad šādu trūkumus, defektus vai nepilnības IZPILDĪTĀJS pilnībā novērš PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA noteiktā, objektīvi iespējamā termiņā. Nosakot šādu objektīvu termiņu, ir jāņem vērā trūkumu, defektu apjoms un raksturs.
- 6.7. Ārkārtas gadījumos – ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību, ēkas funkcionēšanu, IZPILDĪTĀJAM jāierodas Objektā un šie defekti vai to sekas jānovērš 24 (divdesmit četri) stundu laikā no PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA izsaukuma.
- 6.8. Strīdu gadījumā par konstatētajiem defektiem, t.sk., ja neizdodas parakstīt defektu aktu, PASŪTĪTĀJS un/vai MAKSĀTĀJS ir tiesīgs defektu novērtēšanai pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA viedokli,

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atmaksāt PASŪTĪTĀJAM un/vai MAKSĀTĀJAM eksperta izmaksas.

- 6.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma un attiecas tikai uz tiem faktiski veiktajiem Darbiem, kuru pabeigšana pieņemta ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 6.10. Gadījumā, ja pirms Līguma 6.1. punktā minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti, neprecizitātes un/vai trūkumi IZPILDĪTĀJA paveiktajos Darbos un nav iespējama attiecīgo defektu, neprecizitāšu un/vai trūkumu novēršana garantijas laika ietvaros, tad attiecīgais garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā IZPILDĪTĀJS novērš attiecīgos defektus un/vai trūkumus.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Šā Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus PUSES pamatotas kontroles un kas padara PUSEI savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
- 7.2. PUSES nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par šā Līguma izbeigšanu vai saistību nepildīšanu, ja PUSES nespēja iziet no nepārvaramas varas notikuma un ja PUSE, kuru ietekmējis šāds notikums:
 - 7.2.1. ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus un veltījusi nepieciešamo uzmanību, lai izpildītu šā Līguma noteikumus;
 - 7.2.2. ir informējusi otru PUSI 3 (trīs) darba dienu laikā par šāda notikuma iestāšanos.
- 7.3. Jebkurš periods, kurā PUSEI saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā PUSE nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

8. Līguma darbības termiņš

- 8.1. Šis Līgums stājas spēkā no visu PUŠU parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 28.decembrim.

9. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 9.1. Visi papildinājumi un grozījumi Līgumā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc tam, kad to parakstījušas visas PUSES.
- 9.2. PASŪTĪTĀJS un/vai MAKSĀTĀJS ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no Līguma nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 9.2.1. IZPILDĪTĀJS neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja IZPILDĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas;
 - 9.2.2. IZPILDĪTĀJS neievēro PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja IZPILDĪTĀJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA paziņojuma saņemšanas;
 - 9.2.3. Ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī tiesā tiek ierosināta IZPILDĪTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;

- 9.3. Izbeidzot Līgumu 9.2. punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos, PUSES sastāda un paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, PUSES ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. MAKSĀTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem atbilstoši sastādītu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 9.4. Ja faktiski izpildīto Darbu vērtība ir mazāka par summu, kuru MAKSĀTĀJS jau ir samaksājis IZPILDĪTĀJAM, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, MAKSĀTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. PUSES savstarpējo norēķinu veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma 9.3.punktā minētā akta parakstīšanas.

10. Konfidencialitāte

- 10.1. Visa informācija, ko PASŪTĪTĀJS un/vai MAKSĀTĀJS sniedz IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot Darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.
- 10.2. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību izpaust informāciju, kas šī darba izpildes laikā iegūta no PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA, bez PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA rakstiskas piekrišanas saņemšanas. IZPILDĪTĀJAM ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jā rūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
- 10.3. PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:
- 10.3.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no PUSĒM;
- 10.3.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
- 10.4. Līguma 10. sadaļas noteikumi ir spēkā arī Līgumam zaudējot spēku, bez termiņa ierobežojumiem.
- 10.5. Līguma 10. sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz PASŪTĪTĀJA un/vai MAKSĀTĀJA tiesībām brīvi rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem darbu rezultātiem, kurus Līguma izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS ir sagatavojis un nodevis PASŪTĪTĀJAM.

11. Strīdus izskatīšanas kārtība

- 11.1. PUSES strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, risina savstarpēju sarunu ceļā.
- 11.2. Ja sarunu ceļā strīdu neizdodas atrisināt, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

12. Citi noteikumi

- 12.1. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

12.1.1. No PASŪTĪTĀJA puses:

Vārds, uzvārds: Ivars Laizāns
Amats Drošības direkcijas Tehniskās drošības projektu vadītājs
Tālrunis: 29531433
E-pasta adrese: Ivars.laizans@ldz.lv

Par Līguma izpildi PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par ziņojumu un citu piegāžu akceptēšanu un apstiprināšanu PASŪTĪTĀJA vārdā, kā arī par rēķinu saņemšanu un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, kam pievienoti izpildīto Darbu pieņemšanas dokumenti, parakstīšanu.

12.1.2. No MAKSĀTĀJA puses:

Vārds, uzvārds: Uldis Rozenbergs
Amats Informācijas tehnoloģiju un saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs
Tālrunis: 29115544
E-pasta adrese: uldis.rozenbergs@atd.lv

Par Līguma izpildi MAKSĀTĀJA atbildīgā persona ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par ziņojumu un citu piegāžu akceptēšanu un apstiprināšanu PASŪTĪTĀJA vārdā, kā arī par rēķinu saņemšanu un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, kam pievienoti izpildīto Darbu pieņemšanas dokumenti, parakstīšanu.

12.1.3. No IZPILDĪTĀJA puses:

Vārds, uzvārds: _____
Amats _____
Tālrunis: _____
E-pasta adrese: _____

Par Līguma izpildi atbildīgā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos (izmantojamo materiālu saskaņošanu, par ziņojumu un citu piegāžu iesniegšanu un izpildīšanu, kā arī par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.)

12.2. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas PASŪTĪTĀJA, MAKSĀTĀJA un IZPILDĪTĀJA vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.

12.3. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem "Latvijas dzelzceļš" koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas

pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.

- 12.4. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtosanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
- 12.5. Ja IZPILDĪTĀJA rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādam personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Krāpšanas novēršanas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
- 12.6. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Pakalpojumu sniegšanai drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 12.7. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
- 12.8. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
- 12.9. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
- 12.10. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
- 12.11. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
- 12.12. Parakstot šo Līgumu, PUŠU pārstāvji apliecina, ka viņiem ir pilnvaras noslēgt šo Līgumu.

12.13. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros ar 1 (vienu) pielikumu kopā uz ____ (____) lapām, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

VAS "Latvijas dzelzceļš"

Reģ.Nr.: 40003032065

Juridiskā adrese: Gogoļa iela
3, Rīga, LV-1547

Banka: Luminor Bank AS

Konts:

LV58NDEA0000080249645

Kods: NDEALV2X

MAKSĀTĀJS:

Valsts SIA "Autotransporta
direkcija

Reģ.Nr.: 40003429317

Juridiskā adrese: Vaļņu iela
30, Rīga, LV-1050

Banka:

Konts:

Kods:

IZPILDĪTĀJS:

SIA „_____”

Reģ.Nr.: _____

Juridiskā _____ adrese:

Banka: _____,

Konts: _____

Kods: _____

/V.Suksis/

/M.Jaunups/

/_____/

_____ līguma Nr. _____

pielikums Nr.1

Darbu izmaksu tāme

(informācija tiks papildināta atbilstoši uzaicinājuma uz iepirkumu 2.pielikumam "Tehniskais uzdevums" un uzaicinājuma uz iepirkumu rezultātiem un uzvarētāja sniegtajai informācijai)

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts *Ugunsdzēsības automātikas sistēmas - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma* (UAS) objektam **ADMINISTRATĪVĀ UN BIROJU ĒKA**, Vaļņu iela 30, Rīga, Latvija, izpildīts atbilstoši esošiem noteikumiem un normām:

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
 2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi";
 3. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai";
 4. Ministru kabineta noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
 5. Ministru kabineta noteikumi Nr.328 (LBN262-15, "Elektronisko sakaru tīkli");
 6. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
- un saskaņā ar pasūtītāja pārstāvja prasībām.

Projekta ietvaros ēkas telpas paredzēts aprīkot ar UAS sistēmas ESMI FX un System sensor AP200 iekārtām. UAS sistēma tiek ierīkota visas ēkas telpās, izņemot sanitāriem nolūkiem izmantojamās telpas ar nelielu platību, pieņemot, kā tajās netiek uzglabāti degtspējīgi materiāli vai atkritumi. UAS sistēmas vadībai un kontrolei tiek izmantoti divi adrešu analoga UAS sistēmas kontroles paneļi (UASI1,2) FXM-3NET/LV. UASI paneļi tiek uzstādīti ēkas 1. stāva sardzes dienesta telpā Nr. 68, ~ 1.6 m augstumā. UASI paneļi tiek saslēgti vienotā tīklā, lai nodrošinātu ēkas UAS sistēmas daļu saskaņoto darbību. UASI paneļi tiek aprīkoti ar adrešu cilpu platēm FX-SLC: UASI1 – 2 x FX-SLC, cilpas Nr. 1, 2, 3, 4; UASI2 – 1 x FX-SLC, cilpas Nr. 5, 6.

UASI paneļu 220VAC 1kW barošana tiek nodrošināta no elektrosadales skapja neatkarīgas grupas. Paredzēta UASI paneļu 24VDC rezerves barošana, kurai jānodrošina UAS sistēmas 0.5 stundas darbība trauksmes gadījumā, un 30 stundas - dežurējošā režīmā.

UASI1 paneļa 24VDC rezerves barošana tiek nodrošināta no 4 akumulatoriem 12.0A/h 12VDC. Akumulatori tiek ievietoti akumulatoru kastē FXM-BAT, kuru paredzēts izvietot blakus UASI1 panelim.

UASI2 paneļa 24VDC rezerves barošana tiek nodrošināta no 2 akumulatoriem 12.0A/h 12VDC. Akumulatori tiek ievietoti UASI2 paneļa kastē.

Ēkas stāvu projektējamās UAS sistēmas analoga-adrešu iekārtas tiek saslēgtas cilpas veidā: cilpa Nr. 1 – pagraba stāvs, cilpa Nr. 2 – 1. stāvs, cilpa Nr. 3 – 2. stāvs, cilpa Nr. 4 – 3. stāvs, cilpa Nr. 5 – 4. stāvs, cilpa Nr. 6 – 5. stāvs.

Projekta realizāciju paredzēts sadalīt divās kārtās:

1. kārtā paredz UASI paneļa uzstādīšanu, kā arī UAS sistēmas ierīkošanu 2. un 3. stāvos (cilpas Nr. 3 un Nr. 4 iekārtas) un nodošanu ekspluatācijā.
2. kārtā paredz UAS sistēmas ierīkošanu un nodošanu ekspluatācijā pagraba, 1., 4., un 5. stāvos.

Telpas tiek aprīkotas ar adrešu dūmu detektoriem (D) ESMI22051E un ESMI22051EI (ar iebūvēto izolatoru) un ar adrešu siltuma detektoriem (S) ESMI52051E (58°C), ar pamatnēm B501AP. Telpas ar piekārtiem griestiem nepieciešams aprīkot ar papildus dūmu detektoriem virs griestiem pie nosacījumā, ja attālums starp piekārtiem un konstruktīviem griestiem būs 1 m un lielāks, vai tukšums virs piekārtiem griestiem būs 10 m garumā un lielāks, vai tukšums būs 10 m platumā un lielāks, vai tukšums netiks pilnīgi norobežots ar nedegošiem materiāliem, vai saturēs uzliesmojošos materiālus ar uguns slodzes blīvumu lielāku par 25MJ uz katru kvadrātmetru, vai saturēs kabelus, kas saistīti ar avārijas sistēmām un nav ugunsizturīgā izpildījumā vismaz 30 minūtes. Tukšumiem virs griestiem nepieciešama atsevišķa detektoru aizsardzība tikai gadījumā ja caur tukšumu iespējama strauja uguns vai dūmu izplatīšanās ārpus ugunsgrēka izcelšanās telpas, pirms detektors ārpus tukšuma ir konstatējis uguni, vai ugunsgrēks tukšumos var sabojāt avārijas sistēmu kabelus pirms ugunsgrēka atklāšanas. Detektori virs griestiem tiek aprīkoti ar iznesamo gaismas indikāciju NLY-91200. Iznesamo

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

gaismas indikāciju paredzēts uzstādīt uz piekārtiem griestiem, pēc iespējas tuvāk detektora izvietojuma vietai.

Evakuācijas ceļi tiek aprīkoti ar adrešu rokas trauksmes pogām (R) MCP5A-RP02FG-01 (ar iebūvēto izolatoru) ar montāžas kārbām SR2G.

Ugunsgrēka trauksmes izziņošanai paredzēts izmantot adrešu skaņas signalizatorus BSO-PP-I33 (...-SS) (ar iebūvēto izolatoru, montējami detektoru pamatnēs) un WSO-PR-I33 (SSA) (ar iebūvēto izolatoru) ar pamatnēm B501AP. Telpās ar paaugstināto mitrumu SSA signalizatoriem paredzēts izmantot IP65 klases pamatnes WPW-E10. Uz ēkas fasādes paredzēts uzstādīt konvencionālo gaismas un skaņas signalizatoru (GSS) AH-03127BS. GSS signalizatora vadībai paredzēts izmantot UASI1 paneļa signalizatoru izeju ADL. Signalizatoru ugunsgrēka trauksmes signāla skaņas intensitātes līmenim jābūt vismaz 65 dB un par 10 dB augstākam nekā fona troksnis, jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks. Ugunsgrēka trauksmes signāla skaņai jāatbilst EN54-3 standarta prasībām.

Paredzēta UAS sistēmas trauksmes un bojājuma signālu pārraide uz centrālo novērošanas pults (CAP), izmantojot CAP signālu raidītāju. Trauksmes un bojājuma signālu pieslēgšana jāveic, izmantojot UASI paneļa CO1/2 releja izejas. CAP raidītāju nodrošina CAP pakalpojumu piegādes organizācija, un tas nav iekļauts projekta apjomos.

Ugunsgrēka trauksmes gadījumā jānodrošina ēkas ventilācijas sistēmas atslēgšana. Šim nolūkam tiek izmantoti adrešu releja moduļi (RM) M201E-240 (ar iebūvēto izolatoru). RM moduļu NC/NO kontakti tiek pieslēgti pie ventilācijas sistēmas vadības kontaktiem.

Ar projektējamo UAS sistēmu paredzēts kontrolēt ēkas pagraba stāva esošo UK sistēmas automātiku, kā arī 2. stāva servera telpas gāzes dzēšanas sistēmu. Šim nolūkam tiek izmantoti adrešu ieejas moduļi (IM) M220EM (2 ieejas, 2 adreses, ar iebūvēto izolatoru).

Adrešu cilpas iekārtu saslēgšanai tiek izmantots ugunsizturīgs (90 minūtes) sakaru kabelis JE-H(St)H FE180/PH90/E90 1*2*1.5 mm² ($R \leq 11.5$ Ohm/km). GSS signalizatora un vadības un kontroles signālu pieslēgšanai tiek izmantots ugunsizturīgs (30 minūtes) sakaru kabelis JE-H(St)H FE180/E30 1*2*0.8 mm. UASI paneļu saslēgšanai tīklā tiek izmantots UTP Cat5 4*2*0.5mm sakaru kabelis. UASI paneļa 220VAC maiņstrāvas barošanas padevei tiek izmantots ugunsizturīgs (30 minūtes) kabelis NHXH-J FE180/E30 3*2.5 mm².

Nepieciešams veikt uzstādāmo iekārtu konfigurēšanu. Veicot UAS sistēmas kontroles paneļa konfigurēšanu nepieciešams veikt sekojošus iestādījumus:

1. Saņemot ugunsgrēka trauksmes signālu no detektora ieslēdzas 30 sekunžu aizture (aizture Nr. 1 apstiprināšanai) uz signalizatoru un evakuācijas vadības iekārtu ieslēgšanu. Ja aiztures Nr. 1 laikā netiek veikta signāla saņemšanas apstiprināšana ar kontroles paneļa atbilstošo pogu, ieslēdzas sistēmas signalizatori un evakuācijas vadības iekārtas.
2. Ja 30 sekunžu laikā detektora trauksmes signāls tiek apstiprināts, ieslēdzas 2 minūšu aizture (aizture Nr. 2 apsekošanai) uz signalizatoru un evakuācijas vadības iekārtu ieslēgšanu, lai nodrošinātu laiku trauksmes vietas apsekošanai pirms evakuācijas procesa sākšanas. Ja aiztures Nr. 2 laikā netiek veikta sistēmas trauksmes stāvokļa nomešana (atjaunošana), ieslēdzas sistēmas signalizatori un evakuācijas vadības iekārtas.
3. Saņemot ugunsgrēka trauksmes signālu no rokas trauksmes pogas sistēmas signalizatori un evakuācijas vadības iekārtas ieslēdzas bez aiztures.

Ir pieļaujama iekārtu aizvietošana ar analogiskām iekārtām, kuras atbilst LR esošo normatīvu un standartu prasībām. Projekta realizācijas gaitā ir iespējams izmantot esošas iekārtas un kabelus pie nosacījuma, ka tie atbilst pasūtītāja prasībām, ekspluatācijas noteikumiem un ir darba kārtībā. Visas izmaiņas nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru. Projekta ietvaros paredzēts veikt esošo UAS sistēmu neatbilstošo iekārtu demontāžu. Nepieciešams veikt UAS iekārtu un kabelu marķēšanu.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Veicot UAS sistēmas iekārtu uzstādīšanu un sakaru maģistrāles izbūvi jāņem vērā iekārtu un gaismekļu izvietojums, telpu interjers, kā arī citas komunikācijas un sistēmas, ievērojot normatīvu prasības. Kabeļus paredzēts ieguldīt sienās un virs piekārtiem griestiem, stiprināt pie sienām un konstruktīviem griestiem, kā arī izmantot el. kabeļu plaukta VS nodaļu. Kabeļa atklātai montāžai paredzēts izmantot PVC caurules Evoel d20mm un d32mm un kabeļu penāli 15*15mm un 15*25mm. Veicot kabeļu trašu guldīšanu caur sienām, kabeļus nepieciešams ievietot aizsargcaurulēs. Kabeļu trašu caurumus starp sienām nepieciešamas aiztaisīt ar ugunsdrošo blīvējumu ar atbilstošu ugunsizturības pakāpi. UASI skapju maiņstrāvas barošanas pieslēguma vietu nepieciešams precizēt. Ventilācijas vadības kontaktu, UK vadības un gāzes dzēšanas sistēmu kontroles kontaktu pieslēgumu vietas nepieciešams precizēt.

Izbūves darbus nepieciešams veikt saglabājot esošo komunikāciju nepārtrauktu darbību. UAS iekārtu un sakaru kabeļu uzstādīšana un konfigurēšana, kā arī pieslēgšanas pie citām sistēmām jāveic, iepriekš saskaņojot darbību ar atbilstošas sistēmas montāžas vai apkalpošanas organizācijas pārstāvjiem un ar atbildīgo personu no pasūtītāja puses. Veicot iekārtu uzstādīšanu un sakaru kabeļu maģistrāļu ierīkošanu ir nepieciešams ievērot drošības tehnikas noteikumus. UAS ietaišu montāžu un zemēšanu izpildīt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot to ražotāju instrukcijas un LR esošās normas.

Sastādīja

V. Oļeščuks