

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2023.gada 27.marta 2. sēdes protokolu

VAS "Latvijas dzelzceļš"
sarunu procedūras ar publikāciju "Dīzeļģeneratoru piegāde"

SKAIDROJUMS Nr.1

Nr. p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Vai visu ģeneratoru dimensijas (šīnī gadījumā norādīts ir platums) ir maināms lielums. 11. punkts dīzeļģeneratoru tehniskajā specifikācijā? Kāpēc tik precīzi 750mm un 900mm?</p> <p>Pēc šādām prasībām būtībā ģeneratorus var piedāvāt tikai viens vai divi pretendenti.</p> <p>Ja jūs šos izmērus pamainītu no 750mm uz 930mm, tad pārējais viss no mūsu puses ir piedāvājams.</p>	<p>Iegādājāmie dīzeļģeneratori (DGA) paredzēti uzstādīšanai <u>esošajās</u> telpās, ēkās, kurās durvju ailes izmērs ir attiecīgi 750mm vai 900mm.</p> <p>Ievērojot minēto, Tehniskajā specifikācijā norādīto DGA platumu palielināt nav iespējams.</p>