

APSTIPRINĀTS
ar iepirkuma komisijas
2023.gada 6.aprīļa 4. sēdes protokolu

VAS “Latvijas dzelzceļš”
sarunu procedūras ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru piegāde”

SKAIDROJUMS Nr.3

Nr. p.k.	<i>Jautājums</i>	<i>Atbilde</i>
1.	Mēs pieņemam, ka ģeneratori tiks lietoti tikai kā rezerves jaudas nodrošinājums atslēgumu/avāriju gadījumos, bet vēlētos no Jums saņemt apstiprinājumu!	Dīzeļģeneratori tiks izmantoti vienīgi kā rezerves jaudas nodrošinājums elektroenerģijas atslēgšanās gadījumos.
2.	Kas ir domāts “Garantijas serviss veicams pēc ražotāja norādījumiem un visā (dīzeļģeneratora) garantijas perioda laikā”? Domātas, ka pretendents par saviem līdzekļiem jāveic intervāla apkopes (Pasūtītāja objektā) 3 gadu garumā vai kas cits?	Garantijas perioda laikā veicams remonts dīzeļģeneratora bojājuma gadījumos. Remontu jāveic pēc dīzeļģeneratora ražotāja norādījumiem. Tehniskās apkopes darbi (eļļas, filtru, dzesēšanas šķidrums nomaina utt.) veicami ar pasūtītāja spēkiem un līdzekļiem, ievērojot ražotāja norādījumus (instrukcijas).